



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 257 12 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 2150/ICiMB/ST/16

**Przedmiot badań Szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4EuroGlas Silverstar EN2 plus/18/4Float/18/4EuroGlas Silverstar EN2 plus
z argonem**

**Zleceniodawca DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.
18-300 Zambrów, Stary Laskowiec 4**

**Rodzaj badań Określenie współczynnika przenikania
ciepła "U" wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szkoło w budownictwie.
Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda
osłoniętej płyty grzejnej".**

**Orzeczenie Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4EuroGlas Silverstar EN2 plus/18/4Float/18/4EuroGlas Silverstar EN2
z argonem posiadają współczynnik przenikania ciepła $U = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**

Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie z Badań Nr 129.c.FW.15.AK z 15.01.2016 r.

Odpowiedzialny
za badanie

Kierownik Zakładu
Technologii Szkła
M. Kosmał
dr inż. Małgorzata Kosmał

DYREKTOR ODDZIAŁU

Henryk Szelağ
dr inż. Henryk Szelağ

Dyrektor

**Kraków dnia, 15.01.2016 r.
Świadectwo ważne do 15.01.2019 r.**